



**МЧС РОССИИ**

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ**

**СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51

E-mail: [mailbox@emercom.irtel.ru](mailto:mailbox@emercom.irtel.ru), <http://emercom.irtel.ru>

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. ЧЕРЕМХОВО, Г. СВИРСКУ И ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ**

665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А  
тел: 8(39546) 5-60-22, 5-65-78, факс: 8(39546) 5-56-51, e-mail: [ondcher@mail.ru](mailto:ondcher@mail.ru)

**Иркутская область, город Черемхово**

(место составления акта)

пер. Строительный 1 «а»

каб. № 9

**"27" апреля 2018 года**

(дата составления акта)

**16 час. 00 мин.**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

**№ 45**

**По адресу / адресам 665401, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2; 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Рабочий, 5,**

(место проведения проверки)

**на основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Черемхово, г. Свир-**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О., должность руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**ска и Черемховского района по пожарному надзору Городенко А.Б. от 09 апреля 2018 года № 45.**

**была проведена плановая, выездная проверка в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

**юридический адрес: 665401, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2**

**Дата и время проведения проверки:**

**26 апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 26 апреля 2018 года, 14 час.00 мин.**

**Продолжительность 04 час. 00 мин.**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 04 час. 00 мин.**

(рабочих дней / часов)

**Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г.**

(наименование органа государственного надзора)

**Свирку и Черемховскому району**

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

**Директор ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Труфанова Е.Ю.**

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**«09» апреля 2018г. лично**

*Труфанов*  
(подпись)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Государственный инспектор по пожарному надзору

**Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Петухов Константин Николаевич.**

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство )

**При проведении проверки присутствовали: Труфанова Е.Ю.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

| №<br>п/п   | Характер нарушений требований пожарной безопасности  | Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены   | Лицо, допустившее нарушение |
|--|--|---|-----------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                           |
| <b>Здание ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» г.Черемхово, пер. Хрустальный, 2</b> |  |   |                             |
| 1  | Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией находятся в неисправном состоянии. | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 6, 151; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).   |                             |
| 2  | Здание не в полном объёме оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.   | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 6, 151; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (утв. приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315); п.А.4 Приложение А «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175). |                             |
| 3  | План эвакуации людей при пожаре не соответствует объемно-планировочным решениям.   | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 6, 151; п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).  |                             |

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

**Прилагаемые к акту документы: Распоряжение главного государственного инспектора г. Че-**

Государственный инспектор по пожарному надзору

ремхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Городенко А.Б. от 09 апреля 2018 года №45; предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 45/1/1 от 27 апреля 2018 года.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору  
Петухов Константин Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» апреля 2018 г.



М.Л.П. <\*>

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Труфанов  
(подпись)

Директор ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Труфанова Е.Ю.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

27 апреля 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Государственный инспектор по пожарному надзору