



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51
E-mail: mailbox@emercom.irtel.ru, <http://emercom.irtel.ru>

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. ЧЕРЕМХОВО, Г. СВИРСКУ И ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ**

665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А
тел: 8(39546) 5-60-22, 5-65-78, факс: 8(39546) 5-56-51, e-mail: pch11.mchs@mail.ru

Предписание № 45/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Законному представителю юридического лица Областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»**

Труфановой Евгении Юрьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период 26 апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 26 апреля 2018 года, 14 час.00 мин проведено плановое мероприятие по надзору в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», расположенного по адресу: 665401, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2; 665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Рабочий, 5 государственным инспектором г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Петуховым Константином Николаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с директором ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
г. Черемхово и Черемховского района» Труфановой Е.Ю.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией находятся в неисправном состоянии.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 6, 151; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.10.2018	
2	Здание не в полном объеме оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 6, 151; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (утв. приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315); п.А.4 Приложение А «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175).	01.10.2018	
3	План эвакуации людей при пожаре не соответствует объемно-планировочным решениям.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 4, 6, 151; п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска
и Черемховского района по пожарному надзору
Петухов К.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«27» апреля 2018 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«27» апреля 2018 г.

Труфанова Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору