МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Иркутской области)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району
665413, г. Черемхово Иркутской области,
пер. Строительный, 1а
тел. 5-65-78
E-mail: ond_cheremhovo@38.mchs.gov.ru

от 09.03.2023 № ИВ-236-2-12-29

на № _____ от _____

Директору ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»

Труфановой Е.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, главный государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Смирнов Александр Викторович, при рассмотрении постановление
(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении постановление о назначении административного наказания № 2-12-14 от 03.02.2023 года в отношении директора ОГБУСО «Дом интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Труфановой Евгении Юрьевны, 04.05.1971 года рождения, уроженки г. Черемхово Иркутской области, зарегистрированной и проживающей по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Горняцкая, 2-я, дом 19, паспорт: 25 16 256258, выдан отделом УФМС России по Иркутской области в гор. Черемхово и Черемховском районе, 29.06.2016 г.

На основании решения прокурора г. Черемхово Каримова В.Е. № 3 от 25.01.2023 г, помощником прокурора г. Черемхово Семеновой Светланой Валерьевной совместно с заместителем главного государственного инспектора г. Черемхово г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Щербаковым Алексеем Юрьевичем и государственным инспектором г. Черемхово г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору Яковлевой Галиной Андреевной в период с 10 ч. 00 мин. «25» января 2023 г. по 11 ч. 30 мин. «25» января 2023 г., проведена проверка в отношении объекта защиты: областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» (ОГРН 1073820000132) (юридический адрес: 665401, Иркутская область, г. Черемхово, Хрустальный пер., д.2) расположенного по адресу: 665409, Россия, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, 7.

Руководствуясь ст.6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», выявлены нарушения требований пожарной безопасности: ст. 4, 6, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15, 35 б), 3, 24, 12, 36, 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479); п. 5.1.2 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288), допущенные директором областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» (ОГРН 1073820000132)

(юридический адрес: 665401, Иркутская область, г. Черемхово, Хрустальный пер., д. расположенного по адресу: 665409, Россия, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, 7, а именно:

№ пп/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
665409, Россия, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, 7		
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).
2.	В помещении пищеблока эксплуатируется электророзетка с повреждениями (имеются следы оплавления корпуса)	ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 35 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).
3.	После прохождения обучения мерам пожарной безопасности, работники учреждения не знают правил использования первичных средств пожаротушения, а так же телефон вызова пожарной охраны.	ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).
4.	Двери, отделяющие эвакуационную лестничную клетку от поэтажного коридора на первом, втором этаже здания не оборудованы приспособлений для самозакрывания	ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).
5.	Не проведен расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения расположенного на первом этаже здания.	ст. 4, 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентяб-

		ря 2020 г. № 1479). п. 5.1.2 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288).
6.	В здании отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	ст. 4, 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).
7.	На здании отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).	ст. 4, 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

Невыполнение указанных требований стало возможным: в результате ненадлежащего исполнения законодательства в области пожарной безопасности директором областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Труфановой Е.Ю.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ выношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления, то есть до «09» марта 2023 г. сообщить о принятых мерах по адресу:
665413 Иркутская область г. Черемхово, пер. Строительный 1А, ОНД и ПР по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району.

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление вынес:

Главный государственный инспектор
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района
пожарному надзору А.В. Смирнов

Получила: Е.Ю. Труфанова