

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» ноября 2025 г., 38250061000215369786

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«20» ноября 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2511/212-38/248-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

665415, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «06» ноября 2025 г., № 2511/212-38/248-П/РВП, учетный номер проверки 38250061000215369786.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Махонькин Егор Дмитриевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району (Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, г Черемхово, пер Лесопильный, Дом 7

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЧЕРЕМХОВСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ИНН 3820011968, адрес регистрации юридического лица: 665401, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕРЕМХОВО, ПЕР. ХРУСТАЛЬНЫЙ, Д. 2

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, его индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» ноября 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «20» ноября 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояска)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Согласно протокола инструментального обследования ФГБУ "СЭУФПС"ИПЛ" №340/2025 от 12.11.2025 года система пожарной сигнализации на момент проверки находилась в неработоспособном (неисправном) состоянии. Место выявления нарушения: "ОГБУСО "ЧЕРЕМХОВСКИЙ ДСО"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести систему пожарной сигнализации в работоспособное (исправное) состояние

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

инструментального обследования о работоспособном (исправном) СПС

2. Согласно протокола инструментального обследования ФГБУ "СЭУФПС"ИПЛ" №341/2025 от 12.11.2025 года система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на момент проверки находилась в неработоспособном (неисправном) состоянии.. Место выявления нарушения: "ОГБУСО "ЧЕРЕМХОВСКИЙ ДСО"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в работоспособное (исправное) состояние.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Протокола инструментального обследования о работоспособности (исправности) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, подтверждающих нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району (Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору) Махонькин Егор Дмитриевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

48D9AC17CBEE22649A2AB16FE9AF90C4
Владелец: Махонькин Егор Дмитриевич
Действителен с 07.08.2025 по 31.10.2026

подпись

Махонькин Егор Дмитриевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району (Государственный инспектор г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору), телефон: 889914348250, e-mail: e.mahonkin@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «00» минут «20» ноября 2025 г. Тиф Е.Ю. Тифурсов

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ